

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата 01.07.2022

Учетный номер

№18220061000200750201

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» августа 2022г.

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 03/26/18-000-2022/0037рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ (ПОЛНОГО ДНЯ) №95", ИНН 1832019943, директору МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ (ПОЛНОГО ДНЯ) №95" ИНН 1832019943.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонова Александра Петровича 03/26/18-000-2022/0037рс от «01» августа 2022 года.

в период с «10» августа 2022 г. по «22» августа 2022 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Ханнановым Ильясом Фанилевичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)  
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ (ПОЛНОГО ДНЯ) №95" Мурзин А.Ю.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не осуществлена, повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (отрицательный протокол испытаний качества (состояния) огнезащитной обработки конструкций из древесины от 22.06.2022г №197/Д ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по УР).	ст. 1, 4, 5, 6, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 13 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479); п. 5.4.5 СП 2.13130.2020.	09.07.2023	
2.	Вертикальные пожарные лестницы не соответствует ГОСТ Р 53254-2009 при высоте более 6 м. отсутствуют ограждения, отсутствуют площадки.	ст. 1, 4, 5, 6, 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1; таблица 1; приложение «Б», приложение «В» ГОСТ Р 53254-2009.	09.07.2023	
3.	Настенные речевые оповещатели на 2 и 3 этажах здания расположены на расстоянии	ст. 1, 4, 5, 6, 54, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический ре-	09.07.2023	

	менее 150 мм от потолка (фактически установлены вплотную к потолку).	гламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009.		
4.	В лестничных клетках отсутствует возможность открывание окон изнутри стационарной фурнитурой (ручки для открывания окон демонтированы).	ст. 1, 4, 5, 6, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16 СП 2.13130.2020.	09.07.2023	
5.	Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно на приборе приемно-контрольном пожарном осуществляется без включения соответствующей звуковой сигнализации (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по УР испытаний системы пожарной сигнализации от 15.08.2022 №143).	ст. 1, 4, 5, 6, 54, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009;	09.07.2023	
6.	Не осуществляется автоматический контроль целостности линий связи со световыми табло «Выход» (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по УР испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 15.08.2022 №144);	ст. 1, 4, 5, 6, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59639 2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325 2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009;	09.07.2023	
7.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в наиболее отдаленном от оповещателя помещении в кабинете директора методиста, кабинет зав. столовой, кабинет 302, 303, 310, 314 требуемый уровень звука не менее 65 дБА, а также в кабинете №209 требуемый уровень звука не менее 55дБА не обеспечивают (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по УР испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 15.08.2022 №144).	ст. 1, 4, 5, 6, 52, 54, 83, 84, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009; п. Б.1. ГОСТр59639-2021	09.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

---

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Ижевска управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Удмуртской  
Республике – государственный инспектор г. Ижевска  
по пожарному надзору Ханнанов Ильяс Фанилевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора))



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.