



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон (факс) 8(3412) 74-16-20

e-mail: lengpn@bk.ru

г. Ижевск

«31» мая 2017 г.

Предписание № 03/46/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хореографический лицей (полного дня) №95», директору МБОУ «ХЛ (полного дня) №95»,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 03/46 от «03» мая 2017 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Романовым Владимиром Ивановичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 минут, 25 мая 2017г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хореографический лицей (полного дня) № 95» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орсовская, д. 17), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орсовская, д. 17,

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектор города Ижевска по пожарному надзору Романов Владимир Иванович

совместно с: директором МБОУ «ХЛ (полного дня) № 95», Мурзиным Алексеем Юрьевичем,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 03/46/1/1 | Не представлены сведения классов пожарной опасности декоративно - отделочных материалов, примененных | Основание: ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 134, 144, 145, 151, табл. №№ 3, 29 ФЗ №123-ФЗ «Технический | 01.06.2018 | |

| | | | | |
|-----------|---|--|------------|--|
| | на путях эвакуации для покрытия полов (выход на улицу из актового зала-столовой), (общий коридор второго этажа) | регламент о требованиях пожарной безопасности» | | |
| 03/46.1/2 | В дверях лестничных клеток отсутствует уплотнение в притворах. | Основание: ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89, 151, 151, табл. №№ 3, 28 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 01.06.2018 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Романов В.И.
(должность фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)
«31» мая 2017 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Мурзин А.Ю. директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » мая 2017 г.


(подпись)